

東京大学（本郷）農学部 2 号館改修（建築）設計業務（基本設計）

質問回答書

令和 8 年度

東京大学施設部計画課

質問回答書

質問 番号	資料名称	質 問	回 答
1		5.設計仕様説明書(農2建築)の「1.設計基本方針(1)共通事項」において、「建築基準法適合状況調査において指摘された事項の是正方法について行政協議をすること。」の記載がありますが、こちらは構造強度(建築基準法 20 条関連)についても含まれるでしょうか。	建築基準法適合状況調査については別途発注しており、意匠及び設備に係るものを対象としている。よって構造強度(建築基準法20条関連)については含まれない。
2		どの程度の耐震改修が必要なかがわからないのですが、業務にあたっては既存建物の耐震性および耐震改修状況がわかる資料をご提供いただけるという認識でよろしいでしょうか。	現状では耐震改修を想定していないが、別途耐震診断業務を発注しているため、耐震診断報告書のデータについて契約後に貸与することは可能である。
			以上